

### Сервисное обслуживание систем вентиляции

	Производительность вентиляции	Единица измерения	Стоимость обслуживания*
1	0 - 2500 м <sup>3</sup> /час	1 шт.	3360
2	2500 - 5000 м <sup>3</sup> /час	1 шт.	3600
3	5000 - 10000 м <sup>3</sup> /час	1 шт.	4800
4	10000 - 30000 м <sup>3</sup> /час	1 шт.	7200
5	30000 - 50000 м <sup>3</sup> /час	1 шт.	10800

\* - Расходные материалы (фильтры, ремни и др.), запасные части оплачиваются отдельно.

#### В перечень регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции входят:

- Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций вентиляционной установки.
- Очистка приточных и вытяжных фильтров воздуха при необходимости его замена.
- Проверка электропитания по фазам.
- Проверка работоспособности и при необходимости настройка пультов ДУ системы вентиляции.
- Проверка состояния приводных ремней.
- Проверка состояния виброизолирующих опор.
- Чистка воздухозаборных жалюзийных решеток.
- Проверка центровки крыльчатки к валу.
- Проверка на герметичность доступных соединений воздухопроводов, при необходимости их герметизация
- Контрольные замеры приточной температуры воздуха на заборе (уличного воздуха) и на выходе из воздухораспределительных устройств.
- Смазка подшипников вала.
- Контроль и запись работоспособности системы на основании приборов КИПа.
- Составление акта технического обслуживания.